



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dott. Orazio Francesco Barresi

SPETT.LE EGATO6
CORSO VIRGINIA MARINI, 95
15121 ALESSANDRIA

OGGETTO: Intervento di sostituzione reti acquedotto in Fraz. Fontana, Comune di Borghetto di Borbera (AL)
Richiedente: GESTIONE ACQUA S.p.A.

Espressione parere

Con riferimento alla nota identificata in oggetto, prot. ASL AL n. 124237 del 17 agosto 2021; **vista** la normativa vigente in materia; **esaminata** la documentazione tecnica progettuale resa disponibile sul sito istituzionale; si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle opere a progetto con le seguenti prescrizioni all'esecuzione dei lavori:

- ✓ durante le operazioni di scavo devono essere esclusi rischi legati alla presenza di amianto sia nei confronti dei residenti, che dei lavoratori;
 - ✓ deve essere evitata la dispersione di polveri;
 - ✓ deve essere evitato l'inquinamento acustico;
 - ✓ le tubazioni dell'acqua devono restare a debita distanza e, al di sopra della rete fognaria.
- Pertanto è opportuno valutare, in fase di progetto, il percorso in cui la conduzione debba essere necessariamente collocata sotto la fognatura per evitare tale contesto e, valutare anche la presenza di eventuali concimaie;
- ✓ deve essere, altresì, tutelata la falda d'acqua.

Si porgono distinti saluti.


Il Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Dott. ORAZIO BARRESI)



RP/ss

Sede di NOVI LIGURE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Papa Giovanni XXIII n.1
tel.: 0143/332638 – fax 0143/332636
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
e-mail: igienepubblica@aslal.it
Sito Web: www.aslal.it

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0001229/2021 del 01/09/2021