



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dott. Orazio Francesco Barresi

SPETT. EGATO6
ENTE DI GOVERNO DELL'AUTORITA'
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
N. 6 ALESSANDRINO

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/90 nonché di quanto previsto dal DPR 327/01.

Finalizzata all'espressione del parere sul progetto definitivo da parte dei diversi Enti/soggetti preposti e conseguente dichiarazione di pubblica utilità.

Lavori relativi a "Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme – tratto Acqui Terme – Quartino di Melazzo Lotto 3".

Con riferimento alla nota identificata in oggetto, prot. ASL AL n. 50307 del 17 marzo 2022; **esaminata** la documentazione progettuale resa reperibile sul Vs. sito istituzionale; si formulano le seguenti osservazioni:

il tratto oggetto di intervento è inferiore a 20 km. e non soggetto a V.I.A.;

non vengono rappresentati vincoli idrogeologici né per il Comune di Acqui Terme, né per quello di Melazzo.

Si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al progetto, in relazione alla necessità di aumentare la risorsa idrica per la popolazione, con le seguenti prescrizioni:

- che vengano effettuate le analisi sulle terre e rocce da scavo per escludere la presenza di amianto, sia a tutela dei lavoratori che della comunità;
- che vengano adottate le misure di prevenzione dal rischio radon per i lavoratori, nell'ambito della Valutazione del Rischio, ai sensi del D.Lvo 81/2008;
- che in fase di cantiere siano contenute le emissioni di polveri e l'inquinamento atmosferico, tenuto conto anche del Piano della Qualità dell'aria del Comune di Acqui Terme;
- che in fase di cantiere siano contenute le emissioni di rumore;
- che tutte le condutture siano poste al di sopra e a debita distanza da tratti fognari, a debita distanza e posizione da oleodotti, metanodotti e altre interferenze, tenendo conto della fascia di rispetto cimiteriale, da fonti termali, corsi ed acque e depuratori.

E' fatto salvo il parere di Organi ed Enti competenti, in particolare l'approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale dei Comuni di Acqui Terme e Melazzo.

Si porgono distinti saluti.


Il Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Dott. ORAZIO BARRESI)



RP/ss

Sede di NOVI LIGURE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Papa Giovanni XXIII n.1
tel.: 0143/332638 – fax 0143/332636
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
e-mail: igienepubblica@aslal.it
Sito Web: www.aslal.it

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000402/2022 del 06/04/2022