



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITÀ, AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO
Servizio Governo del Sistema di Protezione Civile

tel. 0131 56216 - email: protezione.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it

Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale n. 6
Alessandrino

posta@cert.ato6alessandrino.it

AIPO

Ufficio Territoriale di Alessandria

Ufficio-al@cert.agenziapo.it

AMAG Reti Idriche

amagretiidriche@legalmail.it

Oggetto: Conferenza di servizi 30 marzo 2022 "Riqualificazione ambientale depuratore di Casalbagliano – Alessandria "

Il Servizio scrivente ha preso visione del materiale progettuale e, in particolare, del parere elaborato da AIPO, Ufficio Operativo di Alessandria laddove si specifica che il richiedente deve continuare a garantire la perfetta tenuta idraulica dello scarico in alveo e si specifica che lo scarico in alveo debba essere munito di idonea chiusura a Clapet per evitare tali fenomeni in particolare in caso di eventi di piena ordinaria o straordinaria per evitare fenomeni di rigurgito a tergo dell'argine adottando, se necessario misure di protezione civile interfacciandosi con la Protezione civile comunale e provinciale.

E' necessario specificare, anche in linea di principio, che le soluzioni di Protezione civile a impedire il rigurgito devono essere prima di tutto misure preventive strutturali di buona progettazione, dimensionamento e realizzazione. e che misure emergenziali che dovessero rendersi necessarie sia in fase di realizzazione del progetto che nella successiva fase di gestione del manufatto e vanno individuate preventivamente dal proponente e attuate dallo stesso.

Pertanto si esprime parere favorevole a condizione che venga predisposto dal proponente un piano specifico di protezione civile sia per la fase di realizzazione che in quella di gestione dell'impianto e che detto piano sia approvato dal Servizio di Protezione Civile Comunale.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Marco Italo Neri

Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio