



Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Spett. le EGATO 6
posta@cert.ato6alessandrino.it

Rif. Vs. prot. 0000488/2023 del 05/04/2023 – Prot. ASL n° 36318 del 07/04/2023

OGGETTO: *Intervento di sistemazione condotta fognaria e stazione di sollevamento in Località Gerola in Comune di Tortona.*

Proponente: GESTIONE ACQUA SPA

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, valutata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione, in funzione dell'indizione della C.d.S. in modalità asincrona, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni acquedottistiche, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sopra delle condotte fognarie;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, ecc., procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
5. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo I – art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
6. relativamente alla nuova stazione di sollevamento, ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Allegato IV – Punto 3 circa le misure da adottare per la tutela dei lavoratori durante le operazioni di manutenzione della vasca;
7. in caso di eventuale ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
8. procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori sulla corretta installazione.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. ORAZIO FRANCESCO BARRESI

AMT/in