



Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore f.f. : Dott. Orazio Francesco Barresi

**Spett. le EGATO 6**  
[posta@cert.ato6alessandrino.it](mailto:posta@cert.ato6alessandrino.it)

Rif. Vs. prot. 0000831/2023 del 30/05/2023 – Prot. ASL n° 54680 del 31/05/2023

**OGGETTO:** Sostituzione rete acquedotto dorsale Sorli-Garbagna, Loc. Costigliola, Garbagna (AL).

**Proponente: GESTIONE ACQUA SPA**

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, valutata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione, in funzione dell'indizione della C.d.S. in modalità asincrona, e della richiesta di espressione parere fissato in 30 giorni dall'invio della comunicazione di indizione della medesima, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sotto delle condotte acquedottistiche;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
5. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo I – art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
6. in caso di eventuale ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
7. procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori sulla corretta installazione.

Distinti saluti.



Il Direttore f.f.  
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. ORAZIO FRANCESCO BARRESI

AMT/In

Sede di ALESSANDRIA  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Venezia n. 6  
tel.: 0131/307824 – 0131/307845 - fax 0131/264779  
e-mail: [igienepubblica@aslal.it](mailto:igienepubblica@aslal.it)  
PEC: [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)  
[www.aslal.it](http://www.aslal.it)

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000946/2023 del 26/06/2023