



Sede legale: Via Venezia, 6
15121 ALESSANDRIA
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore ff. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Spett. EGATO 6
posta@cert.ato6alessandrino.it

Rif. nota 957/2023
Prot. ASL 65141 del 28/06/2023

OGGETTO: *Intervento "Sostituzione condotta idrica di alimentazione del serbatoio a servizio della Loc. Chiappa/Banchette in Comune di Fraconalto (AL)."* Comunicazione conferenza dei servizi asincrona
Proponente: *GESTIONE ACQUA Spa*

Facendo seguito alla comunicazione di cui all'oggetto;
valutata la documentazione progettuale predisposta dal proponente, relativa ai lavori di intervento di sostituzione della condotta idrica di alimentazione serbatoio a servizio della Località Chiappa/Banchette in Comune di Franconalto e intervento di estendimento rete acquedotto a servizio della Località Borgo Sereno.

Lo scrivente servizio esprime parere favorevole con prescrizione di adempiere ai disposti normativi in capo al D.Lgs 81/08 a tutela dei lavoratori, nonché:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale;
3. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sotto delle condotte acquedottistiche;
4. qualora vi fosse necessità di privare utenze da utilizzo di acqua potabile, per i lavori in esecuzione, venga data comunicazione in largo anticipo (almeno una settimana prima dei lavori/eventuale sospensione acqua);
5. per il ritrovamento di manufatti in amianto/altro ritrovamento si proceda come da disposizioni normative vigenti;
6. procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori sulla corretta installazione;
7. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;

Cordiali saluti.

REGIONE PIEMONTE
ASL AL

Il Direttore f.f.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Orazio Francesco BARRESI
Orazio Francesco Barresi