



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**  
“Sostituzione rete acquedotto dorsale Sorli-Garbagna, loc. Costigliola Garbagna (AL)”  
Importo progettuale complessivo € 292.000,00

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 1768 del 22/12/2022, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'opera “Sostituzione rete acquedotto dorsale Sorli-Garbagna, loc. Costigliola Garbagna (AL)” richiedendo l'avvio della procedura espropriativa.

Con determinazione del Direttore dell'Egato6 n. 47 del 23/02/2023 ad oggetto: “Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica “Sostituzione rete acquedotto dorsale Sorli-Garbagna, loc. Costigliola Garbagna (AL)” si sono attivate le procedure volte all'approvazione del progetto definitivo che costituisce variante al PRGC del Comune di Garbagna avvalendosi del PROPONENTE per l'invio della Comunicazione di avvio del procedimento ex legge 241/90 e del DPR 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. relativo all'esproprio di aree ai fini dell'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Con nota ns prot. 824 del 29/05/2023 del gestore GESTIONE ACQUA è stata trasmessa la documentazione progettuale definitiva inerente i lavori in oggetto richiedendo l'approvazione da parte di questo Egato6 interrompendo la procedura coattiva;

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

## **INQUADRAMENTO GENERALE**

- Il progetto complessivo è stato suddiviso in due lotti funzionali e prevede la sostituzione delle tubazioni esistenti in acciaio dn65 e dn125, che risultano ammalorate e soggette a frequenti perdite e interventi di manutenzione, per un tratto di circa 1020 metri, a partire dalla frazione Costigliola (Garbagna) in direzione del centro abitato di Garbagna (AL).
- Il progetto in oggetto è relativo al lotto numero 1 e consiste nella posa di una tubazione in acciaio dn80 e di una tubazione dn1 50, a partire dalla frazione Costigliola in direzione Garbagna, per un tratto di circa 670 metri, dei quali circa 120 metri da posarsi su strada provinciale asfaltata e circa 546 su terreno naturale.
- Oltre alla posa delle due tubazioni si prevede il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze private esistenti nel tratto in esame e il parziale rifacimento del tappetino di usura sulla sp 137 secondo le prescrizioni della Provincia di Alessandria.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 292.000€

## **CARATTERISTICHE INTERVENTO**

TITOLO INTERVENTO	<b>“Sostituzione rete acquedotto dorsale Sorli-Garbagna, loc. Costigliola Garbagna (AL)</b>		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posa di nuove condotte DN80 e DN150 in Acciaio (L=670 m)</li> <li>- Rifacimento allacciamenti</li> </ul>		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	292.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>292.000,00 €</b>	<b>100,0</b>

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022, con il codice **GA A 4 2022** "*Sostituzione rete acquedotto dorsale Sorli-Garbagna Loc. Costigliola*"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*