

NOTE

1. LO SCARICO DEL PERMEATO DA DISIDRATAZIONE FANGHI SARÀ COLLETTATO NELLA RETE DI RACCOLTA DRENAGGI ESISTENTE, COME PREVISTO DAL PROGETTO ORIGINARIO PER LA LINEA FANGHI.
2. I FANGHI DISIDRATATI SARANNO CONVOGLIATI PER CADUTA AL CASSONE DI RACCOLTA.
3. IL SISTEMA DI DISIDRATAZIONE FANGHI E IL SISTEMA DI PREPARAZIONE E DOSAGGIO POLIELETTROLITA SARANNO INSTALLATI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DISIDRATAZIONE ESISTENTE, ATTUALMENTE NON UTILIZZATO.

GESTIONE ACQUA S.P.A

Sede in Cassano Spinola (AL)
15063 - Regione Scrivia
Tel. 0143 – 477577 – Fax 0143 – 478658
P.Iva/C.F. 01880180060

TITOLO DEL PROGETTO:

PNRR – AVVISO M2C.1.1 I 1.1. Linea d'Intervento C. Impianto di Depurazione di Frugarolo – Revamping volto alla realizzazione di un impianto fortemente automatizzato di recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia delle caditoie.
GA PNRR D 2

PROGETTO

- ☐ STANDARD GA
- ☐ FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
- ■ DEFINITIVO
- ☐ ESECUTIVO

P&ID
DISIDRATAZIONE FANGHI

Rev. n.	DATA	ELABORATO DA	VERIFICATO DA (RC – RESP. GEST.)	APPROVATO DA (RIEP)	Nome File
00	07/2023	SEAM	Geom. Mauro Siro Ing. Monica Minetti	Ing. Vittorio Rosso	S472PR50001+7_R0.dwg
01					
02					

	IL PROGETTISTA (Timbro e firma)		ELABORATO
GESTIONE ACQUA	SEAM engineering l'acqua e l'ambiente	SEAM Engineering s.r.l	S472PR50005 Sh 01 di 01
	WISE	WISE Engineering s.r.l	