



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Sistemazione tratto di rete acquedotto in Via Mameli - Comune di Gavi”

Importo progettuale complessivo € 120.000,00

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 814 del 26/05/2023, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo relativo all'opera *“Sistemazione tratto di rete acquedotto in Via Mameli - Comune di Gavi”*.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- A seguito del progetto del Comune di Gavi di rifacimento della pavimentazione stradale di parte di Via Mameli, vista la vetustà delle tubazioni della rete idrica di distribuzione, Gestione Acqua ha previsto la sostituzione del tratto di tubazione interferente con l'area oggetto di intervento, nell'ambito del cantiere in progetto.
- Attualmente nella porzione di centro storico di via Mameli la distribuzione della linea acquedotto è effettuata principalmente tramite una tubazione in parte in ghisa grigia DN100 ed in parte in PEAD DE110, che scorre lungo Via Mameli al di sotto della pavimentazione esistente. Negli ultimi anni la tubazione in oggetto ha subito numerosi interventi di manutenzione, resisi necessari a seguito di rotture e conseguenti perdite riscontrate sulla stessa.
- L'obiettivo del presente lavoro è quello di realizzare un intervento di rinnovo del tratto di rete esistente nel concentrico di Gavi in concomitanza al previsto intervento di rifacimento della pavimentazione, al fine di sostituire una tubazione ormai vetusta e ridurre al minimo la

possibilità che si rendano necessari eventuali interventi di manutenzione successivi, riducendo nel contempo la possibilità del verificarsi di eventuali perdite.

- Si prevede la sostituzione di un tratto di tubazione per una lunghezza di circa 180 m. Come la tubazione esistente in PE DE110, la nuova tubazione in PEAD DE100 RC verrà posata al di sotto della pavimentazione stradale. I lavori di posa interesseranno Via Mameli partendo da circa 40 m a monte dall'incrocio con Via XX Settembre, fino ad arrivare all'incrocio con Via Roma. Inoltre, si prevede il rifacimento di tutti gli allacci presenti lungo il tratto di tubazione in sostituzione, con la posa di un nuovo pozzetto esternamente alla proprietà dove predisporre l'installazione del contatore, se non già presente.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 500.000€ totalmente finanziato

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Sistemazione tratto di rete acquedotto in Via Mameli - Comune di Gavi”		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione di un tratto di tubazione in PE DE110 per una lunghezza di circa 180 m con nuova tubazione in PEAD DE100 posata al di sotto della pavimentazione stradale. - Rifacimento di tutti gli allacci (n° 25) presenti lungo il tratto di tubazione in sostituzione, con la posa di un nuovo pozzetto esternamente alla proprietà dove predisporre l'installazione del contatore, se non già presente. 		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	120.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	TOTALE	120.000,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.

- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022 con il codice **POST 2019 23** "PICCOLA INFRASTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - Rete di distribuzione"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*