



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

*“Sostituzione condotta idrica di alimentazione del serbatoio a servizio della Loc. Chiappa/Banchette in Comune di Fraconalto (AL).”*

Importo progettuale complessivo € 142.626,00

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 948 del 26/06/2023, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo relativo all'opera *“Sostituzione condotta idrica di alimentazione del serbatoio a servizio della Loc. Chiappa/Banchette in Comune di Fraconalto (AL).”*

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

- L'obiettivo dell'intervento consiste nel completamento del risanamento delle condotte idriche di alimentazione del serbatoio posto a servizio delle Località Chiappa / Banchette in Comune di Fraconalto e della rete di distribuzione. Nelle somme a disposizione viene inoltre ricompreso un intervento di estendimento rete acquedotto a servizio della Località Borgo Sereno, comprendente altresì una struttura ricettiva adibita ad albergo ristorante di prossima ristrutturazione.
- Sulla base delle risorse economiche disponibili si provvederà alla sostituzione della tubazione di mandata esistente in acciaio DN50 con una di nuova fornitura in GHISA sferoidale DN80 (L=400 m circa) nel tratto intercorrente tra la S.P. 163 della Castagnola e la Frazione stessa e nel tratto in arrivo al serbatoio di accumulo, a sostituire le no 2 tubazioni idriche esistenti (mandata e distribuzione) con altrettanti in PEAD PN16 DN50 (L=280 m circa).

- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 142.626 € in parte finanziato con Contributo Unione Montane (protocollo d'intesa del 09/02/2017 n. 157, stipulato tra l'EGAT06 e l'Unione di Comuni Montani Val Lemme)

## CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	<b>“Sostituzione condotta idrica di alimentazione del serbatoio a servizio della Loc. Chiappa/Banchette in Comune di Fraconalto (AL).”</b>		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<p><i>Tratto intercorrente tra la S.P. 163 della Castagnola e la Frazione Loc. Chiappa/Banchette</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione della tubazione di mandata esistente in acciaio DN50 con una di nuova fornitura in GHISA sferoidale DN80 (L=400 m circa)</li> </ul> <p><i>Tratto in arrivo al serbatoio di accumulo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione delle 2 tubazioni idriche esistenti (mandata e distribuzione) con altrettanti in PEAD PN16 DN50 (L=280 m circa).</li> </ul>		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento	33.019,38 €	23,15
	Contributo Pubblico	109.606,62 €	76,85
	Altro	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>142.626,00 €</b>	<b>100,0</b>

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022 con il codice **GA A 26 2020** "Sostituzione reti acquedotto fraz. Chiappa Fraconalto (con U.M.)"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## **PRESCRIZIONI**

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*