



TRASMISSIONE VIA PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC. Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

> Spett. le Egato 6 Ente di Governo dell'Autorità Territoriale ottimale n. 6 Alessandrino C.so Virginia Marini, 95 15100 Alessandria

PEC: posta@cert.ato6alessandrino.it

OGGETTO: PRATICA n. G07_2023_01583_001

Egato 6 – "Intervento di manutenzione straordinaria su un tratto di collettore fognario in corrispondenza della confluenza dei torrenti Scrivia e Borbera".

Comune: Serravalle Scrivia (AL). Proponente: Gestione Acqua.

Vista la documentazione progettuale trasmessa, dalla quale si evince che l'intervento in progetto è finalizzato ad eliminare l'impatto che gli sversamenti di liquame, derivanti dagli ammaloramenti della azione fognaria, potrebbero avere sul torrente Scrivia e Borbera, per quanto di competenza non si visano elementi ostativi rispetto all'effettuazione di quanto previsto in progetto.

Si raccomanda, comunque, che vengano messe in atto tutte le misure gestionali di cantiere più donee atte ad evitare e ridurre al minimo problematiche di contaminazione e intorbidamento delle acque perficiali durante le attività di cantiere potenzialmente impattanti; nei casi, ad esempio, di realizzazione celle savanelle, nella fase di movimentazione e di stoccaggio dei materiali, ecc.

Distinti saluti.

Dott. Enrico Bonansea Responsabile Attività di Produzione Sud Est (firmato digitalmente)

rlc/PB

Arpa Piemonte



