



Sede legale: via Venezia, 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. S.I.S.P. - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Spett. EGATO 6
posta@cert.ato6alessandrino.it

Rif. nota 787/24 - Determinazione del Direttore dell'Egato6 n. 110 del 18/06/2024

Prot. ASL 68024/24 del 25/06/2024

Oggetto: Intervento "Messa in sicurezza impianto fognario Comune di Tagliolo"**Proponente:** Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl.

Facendo seguito alla comunicazione di cui all'oggetto;

valutata la documentazione tecnica integrativa predisposta dal proponente;

Lo scrivente servizio ribadisce il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro, con particolare attenzione alle reti di approvvigionamento idrico potabile e o da pozzi per usi irrigui agricoli/altro.
2. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale.
3. il materiale di risulta dal taglio di vegetazione venga o trinciato o conferito a centri autorizzati per il ritiro.
4. attenersi ai disposti normativi in capo al D.Lgs 81/08 per la tutela dei lavoratori (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc..).
5. in caso di ritrovamenti manufatti in amianto o altro si proceda con le normative vigenti pertinenti.

Cordiali saluti.



Il Direttore f.f.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Orazio Francesco BARRESI