

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore ff. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Spett. le EGATO 6
posta@cert.at06alessandrino.it

Rif. Vs. prot. n. 789/2024 del 19/06/2024 – Prot. ASL n° 68106/24 del 25/06/2024
Rif. Vs. prot. n. 798/2024 del 20/06/2024 – Prot. ASL n° 68844/24 del 26/06/2024

OGGETTO: Intervento “Messa in sicurezza fossa Imhoff e fognatura località cimitero Comune di Villalvernia”.

Proponente: COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO SRL

Richiesta integrazioni

Facendo seguito alla nota di cui all’oggetto pervenuta in prima istanza, ed alla successiva rettifica inerente la corretta indicazione del nominativo del Proponente presso cui consultare la documentazione progettuale cartacea, in funzione dell’indizione della C.d.S. in modalità asincrona, con richiesta di parere da esprimersi entro 30 giorni dall’invio della convocazione stessa, e richiesta di integrazioni fissata in 10 giorni dall’invio medesimo, posto che gli interventi constano nella realizzazione di una nuova rete fognaria e nella predisposizione di uno sfioratore a servizio della fossa Imhoff esistente, valutata la documentazione progettuale resa disponibile sul sito web di codesta Amministrazione, tenuto conto che sono previsti in progetto attraversamenti della ferrovia e della strada statale, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per quanto di competenza, ritiene che l’elaborato grafico di progetto (tav. 1) e la relativa Relazione (progetto esecutivo) siano poco esaustivi, in quanto vi sono riportati essenzialmente fotografie satellitari ed uno schema sommario del nuovo tratto fognario. Sarebbe opportuno, per permettere una più puntuale valutazione, produrre particolari costruttivi in corrispondenza dei tratti sopraindicati (ferrovia e strada), con indicazioni circa la profondità del nuovo tratto fognario rispetto a tali infrastrutture e l’eventuale presenza di reti acquedottistiche in essere, oltreché una relazione puntuale e precisa, corredata di apposito elaborato grafico, circa lo sfioratore ed il successivo scarico in Rio Vaccaruzza.

Distinti saluti.



Il Direttore f.f.
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. ORAZIO FRANCESCO BARRESI

AMT/In