



COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Oggetto: INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO FOGNARIO COMUNE DI TAGLIOLO" PROPONENTE: COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO SRL - CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA.

Buongiorno

In riferimento al progetto di cui all'oggetto lo scrivente Ufficio chiede i seguenti chiarimenti:

- La sezioni BB e CC trasversali sembrano conseguenti, ma nella sezione C-C, le dimensioni del canale sono sensibilmente ridotte rispetto a quelle della sezione precedente B-B. Questa scelta non sembra avere una giustificazione tecnico-logica adeguatamente descritta nella relazione tecnica poiché la portata tende, di norma
- , ad aumentare andando verso valle.

In conseguenza di quanto sopra scritto si chiede vengano chiariti i dubbi espressi tramite una documentazione tecnico-descrittiva adeguata.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Adriano Patrone

firmato digitalmente

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0000849/2024 del 01/07/2024

Firmatario: Adriano Patrone